

Protokoll zur Dichtheitsprüfung der cuprotherm®-Fußbodenheizung

Die DIN 18380 „VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vorschriften für Bauleistungen“ gibt unter Punkt „Dichtheitsprüfung“ vor:

Der Auftragnehmer hat die Anlage nach dem Einbau einer Druckprüfung zu unterziehen.

Bauvorhaben: _____

Anzahl der Verteiler: _____

Rohrmenge: _____

Prüfung: Unsere Empfehlung: 6 bar über 1 h

Datum _____

Prüfdruck _____

Dauer _____

Anlage dicht: Ja Nein

Heizungsbaufirma
Stempel/Unterschrift